

2024年度 炭化設備、発電設備 排ガス分析結果

【規制値】

項 目	炭化設備	発電設備
ばいじん	0.08g/m ³ N以下	0.04g/m ³ N以下
硫黄酸化物	8.76以下 (K値)	8.76以下 (K値)
窒素酸化物	250 ppm	200 ppm
塩化水素	700mg/m ³ N	-
ダイオキシン類	1 ng-TEQ/m ³ N	-
ダイオキシン類 (ばいじん)	3 ng-TEQ/ g -dry	-
水銀	50 μg/m ³ N	-

【測定値】 炭化設備

採取月日	5月8日	8月16日	12月9日	2月10日
系区分	1系	2系	1系	2系
ばいじん (g/m ³ N)	0.01	0.004	-	-
硫黄酸化物 (K値)	1.8	2.5	-	-
窒素酸化物 (ppm)	120	41	78	54
塩化水素 (g/m ³ N)	9.1	15.0	22	2.8
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	0.0006	0.00000033	-	-
ダイオキシン類 (ばいじん) (ng-TEQ/ g -dry)	0.000019	0.00049	-	-
水銀 (μg/m ³ N)	16	20	18	13

【測定値】 発電設備

採取月日	5月8日	11月11日
ばいじん (g/m ³ N)	<0.003	-
硫黄酸化物 (K値)	<0.02	-
窒素酸化物 (ppm)	160	120