

2025年度 炭化設備、発電設備 排ガス分析結果

【規制値】

| 項目 | 炭化設備 | 発電設備 |
|----------------|---------------------------|--------------------------|
| ばいじん | 0.08g/m ³ N以下 | 0.04g/m ³ N以下 |
| 硫黄酸化物 | 8.76以下 (K値) | 8.76以下 (K値) |
| 窒素酸化物 | 250 ppm | 200 ppm |
| 塩化水素 | 700mg/m ³ N | - |
| ダイオキシン類 | 1 ng-TEQ/m ³ N | - |
| ダイオキシン類 (ばいじん) | 3 ng-TEQ/g -dry | - |
| 水銀 | 50 μg/m ³ N | - |

【測定値】炭化設備

| 採取月日 | 5月19日 | 8月25日 | 11月20日 | 1月30日 |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|-------|
| 系区分 | 1系 | 2系 | 1系 | 2系 |
| ばいじん (g/m ³ N) | 0.005 | 0.025 | - | - |
| 硫黄酸化物 (K値) | 1.3 | 1.8 | - | - |
| 窒素酸化物 (ppm) | 110 | 55 | 95 | 89 |
| 塩化水素 (g/m ³ N) | 9.7 | 11 | 21 | 2.7 |
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) | 0.00000065 | 0.00000054 | - | - |
| ダイオキシン類 (ばいじん) (ng-TEQ/g -dry) | 0 | 0 | - | - |
| 水銀 (μg/m ³ N) | 15 | 21 | 13 | 4.7 |

【測定値】発電設備

| 採取月日 | 5月19日 | 11月20日 |
|---------------------------|--------|--------|
| ばいじん (g/m ³ N) | <0.004 | - |
| 硫黄酸化物 (K値) | <0.03 | - |
| 窒素酸化物 (ppm) | 190 | 50 |